

令和5年度 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく
三木市一般廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況公表資料

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号イに基づく資料

○処分した廃棄物の種類

施設名	処分した廃棄物の種類
三木市清掃センター	可燃性一般廃棄物（一部産業廃棄物を含む）

○処分した廃棄物の各月ごとの数量（焼却量）

単位	令和5年度												合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
t	1756.95	2077.38	1980.37	1976.19	1970.40	1871.68	2027.22	1866.96	1880.28	1724.40	1596.00	1636.09	22363.92

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ロに基づく資料

○ 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度の測定

	令和5年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	燃焼室中の燃焼ガス温度 (炉出口温度)	1号炉	℃	886	-	883	878	881	-	-	882	884	877	883
	2号炉	℃	895	891	897	883	887	889	888	-	-	888	883	-
	3号炉	℃	-	869	874	-	-	874	875	880	872	878	874	870
集じん器に流入する 燃焼ガス温度 (集塵入口温度)	1号炉	℃	200	-	200	200	200	-	-	200	200	200	200	200
	2号炉	℃	200	200	200	200	200	199	200	-	-	200	200	-
	3号炉	℃	-	200	200	-	-	200	200	200	200	200	200	200
排ガス中の一酸化炭素濃度	1号炉	p p m	9	-	9	8	8	-	-	11	12	13	9	15
	2号炉	p p m	8	6	3	6	7	7	8	-	-	12	14	-
	3号炉	p p m	-	17	11	-	-	9	7	7	10	18	13	14
備考	1. 数値は月平均値です。 2. 各時間平均値や連続測定記録等についての公開を希望される方は、「清掃センター」で閲覧していただくこととしています。													

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ハに基づく資料

○ 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った時機

設備名	たい積したばいじんの除去を行った時機
冷却設備	各炉水冷自然落下により、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動払い落としを常時実施

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ニに基づく資料

○ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度の測定に係る排ガスを採取した位置、年月日、測定結果の得られた年月日、測定結果

排ガスを採取した位置			各炉煙突出口、排ガス採取口					
	単位	基準値	1号炉		2号炉		3号炉	
			1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
採取した日	—	—	令和5年12月22日	—	令和6年1月26日	—	令和5年12月22日	—
測定結果の得られた日	—	—	令和6年1月25日	—	令和6年2月22日	—	令和6年1月25日	—
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	5	0.084	—	0.23	—	0.21	—
採取した日	—	—	令和5年8月24日	令和5年12月21日	令和5年8月24日	令和6年1月25日	令和5年9月28日	令和5年12月21日
測定結果の得られた日	—	—	令和5年9月1日	令和6年1月12日	令和5年9月1日	令和6年2月15日	令和5年10月19日	令和6年1月12日
ばいじん濃度	g/m ³ N	0.15	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
硫酸化物濃度	p p m	100	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
窒素酸化物濃度	p p m	250	24	23	24	35	39	35
塩化水素濃度	mg/m ³ N	700	44	8.2	1.8	3.1	8.8	6.5

5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ホに基づく資料

該当なし