

三木市記者発表資料（令和7年4月22日発表）			
担当部課名	担当長	担当係	電話番号
上下水道部 下水道課	課長 砂川耕一郎 (内線 4300)	下水道管理係	0794-82-2010 (内線 4321)

タイトル
下水道管路施設の緊急点検を実施しました ～ 陥没の恐れのある箇所はありませんでした～
本件のポイント
・埼玉県八潮市において、下水道管の破損に起因すると考えられる道路陥没が発生したことから、本市においても、緊急点検を行いました。 ・緊急点検の結果、陥没の恐れのある箇所はありませんでした。
説明文
令和7年1月22日、埼玉県八潮市において、下水道管の破損に起因すると考えられる道路陥没が発生したことから、国土交通省から兵庫県に対し、大口径管路について、管路の異状により道路陥没の恐れがないか、緊急点検を行うよう要請がありました。本市において、緊急点検の対象となる管路はありませんが、自主的に点検を行い、下記により対応しています。 1 点検対象 市内の幹線道路等に埋設されている重要な下水道管 2 点検方法 職員が目視により路面状況の巡視を行い、路面に変化が見られた箇所、職員での点検が困難な箇所について、専門業者による点検・調査を行いました。 3 点検状況 (1) 路面状況の巡視 約 80 km (2) マンホール蓋の点検 27 箇所 (3) マンホール内の調査 10 箇所 (4) テレビカメラによる調査 5 箇所 (5) 腐食環境下のマンホール点検 23 箇所 4 点検結果 今回の緊急点検が実施された管路において、陥没の恐れのある箇所はありませんでしたが、テレビカメラ調査により、管の接合不良が発見された箇所があり、早急に修繕を行いました。 5 今後の点検・調査について 職員や委託業者による点検・調査について、今後も計画的に実施し、異状が発見された場合は、随時修繕、改築等の対策を行います。



本案件は次の SDGs 目標に関連します。

6 安全な水とトイレ
を世界中に



11 住み続けられる
まちづくりを

