

令和7年度 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく
三木市一般廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理状況公表資料

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料

○埋め立てた一般廃棄物の種類

施設名	埋め立てた廃棄物の種類
1期埋立処分場	終了
2期埋立処分場	一般廃棄物（不燃物）
吉川埋立処分場	

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1期埋立処分場	t													0.00
2期埋立処分場	t	97.52												97.52
吉川埋立処分場	t	7.30												7.30

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チに基づく資料

点検年月日		4月30日											
		○：異常なし、×：異常あり											
1期埋立処分場	擁壁（えん堤）	○											
	遮水工	○											
	調整槽点検結果	○											
	浸出液処理設備	○											
	防凍措置状況	○											
点検年月日		4月30日											
		○：異常なし、×：異常あり											
2期埋立処分場	擁壁（えん堤）	○											
	遮水工	○											
	調整槽点検結果	○											
	浸出液処理設備	○											
	防凍措置状況	○											
点検年月日		4月2日											
		○：異常なし、×：異常あり											
吉川埋立処分場	擁壁（えん堤）	○											
	遮水工	○											
	調整槽点検結果	○											
	浸出液処理設備	○											
	防凍措置状況	○											
(異常がある場合)	1期埋立処分場												
	2期埋立処分場												
	吉川埋立処分場												

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料

該当なし

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

○埋立容量

測定年月日			
埋立容量	1期埋立処分場	20,000（m ³ ）	※1期残余20,000m ³ は最終覆土量
残余埋立量	2期埋立処分場	—	※令和7年度末現在
	吉川埋立処分場	—	※令和7年度末現在

項目	処分場名	放流水	上流側地下水	下流側地下水
採水場所	1、2期埋立処分場	検水槽	上流側観測井	下流側観測井
	吉川埋立処分場	放流槽	上流側観測井	下流側観測井

○1期・2期埋立処分場（ダイオキシン）

[illegible]

○1期、2期埋立処分場（放流水）

項 目	単位	令和7年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基準 (下水道 放流)
		4月10日												
		5月8日												
水温	℃	16.8												—
水素イオン〔pH〕	—	7.3												5～9
生物化学的酸素要求量〔BOD〕	mg/L	<0.5												600
化学的酸素要求量〔COD〕	mg/L	9.5												600
浮遊物質質量〔SS〕	mg/L	<1												
窒素含有量	mg/L	37												120以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	<1												5以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類含有量)	mg/L	<1												30以下
フェノール類含有量	mg/L	<0.1												5以下
銅含有量	mg/L	<0.01												3以下
亜鉛含有量	mg/L	0.06												2以下
溶解性鉄含有量	mg/L	0.14												10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.48												10以下
クロム含有量	mg/L	<0.01												2以下
燐含有量	mg/L	0.02												32以下
アンモニア、アンモニウム化合物等	mg/L	33												380
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003												0.03以下
シアン化合物	mg/L	<0.1												0.3以下
有機りん化合物	mg/L	<0.1												0.3以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.01												0.1以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.01												0.1以下
ひ素及びその化合物	mg/L	<0.005												0.05以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005												0.005以下
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出												検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル〔PCB〕	mg/L	<0.0005												0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.01												0.3以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01												0.1以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.02												0.2以下
四塩化炭素	mg/L	<0.002												0.02以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.004												0.04以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.02												0.2以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.04												0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.3												3以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.006												0.06以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.002												0.02以下
チウラム	mg/L	<0.006												0.06以下
シマジン	mg/L	<0.003												0.03以下
チオベンカルブ	mg/L	<0.02												0.2以下
ベンゼン	mg/L	<0.01												0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.005												0.1以下
ほう素及びその化合物	mg/L	0.74												50以下
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005												0.05以下
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.5												15以下
沃素消費量	mg/L	3.1												220以下
大腸菌群数	個/cm ³	<1												

