

令和8年度 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づく
三木市一般廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理状況公表資料

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料

○埋め立てた一般廃棄物の種類

施設名	埋め立てた廃棄物の種類
1期埋立処分場	終了
2期埋立処分場	一般廃棄物（不燃物）
吉川埋立処分場	

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1期埋立処分場	t													0.00
2期埋立処分場	t	83.64	92.08	132.95	66.81									375.48
吉川埋立処分場	t	0.39	0.00	1.18	27.47									29.04

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チに基づく資料

点検年月日		4月30日	5月30日	6月30日	7月31日								
		○：異常なし、×：異常あり											
1期埋立処分場	擁壁（えん堤）	○	○	○	○								
	遮水工	○	○	○	○								
	調整槽点検結果	○	○	○	○								
	浸出液処理設備	○	○	○	○								
	防凍措置状況	○	○	○	○								
点検年月日		4月30日	5月30日	6月30日	7月31日								
		○：異常なし、×：異常あり											
2期埋立処分場	擁壁（えん堤）	○	○	○	○								
	遮水工	○	○	○	○								
	調整槽点検結果	○	○	○	○								
	浸出液処理設備	○	○	○	○								
	防凍措置状況	○	○	○	○								
点検年月日		4月3日	5月4日	6月2日	7月1日								
		○：異常なし、×：異常あり											
吉川埋立処分場	擁壁（えん堤）	○	○	○	○								
	遮水工	○	○	○	○								
	調整槽点検結果	○	○	○	○								
	浸出液処理設備	○	○	○	○								
	防凍措置状況	○	○	○	○								
(異常がある場合)	1期埋立処分場												
	2期埋立処分場												
	吉川埋立処分場												

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料

該当なし

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

○埋立容量

測定年月日			
埋立容量	1期埋立処分場	20,000（m³）	※1期残余20,000m³は最終覆土量
残余埋立量	2期埋立処分場		※令和8年度末現在
	吉川埋立処分場		※令和8年度末現在

○上流側地下水（1期、2期埋立処分場）

項 目	単位	令和8年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）										基準
		4月9日	5月14日	6月11日	7月9日							
		5月12日	5月27日	7月16日	8月21日							
電気伝導率	mS/m	15	19	19	23							—
塩化物イオン	mg/L	12	10	9.4	8							—
カドミウム	mg/L	/	<0.0003	/	/							0.01以下
全シアン	mg/L	/	<0.1	/	/							検出されないこと
鉛	mg/L	/	0.005	/	/							0.01以下
六価クロム	mg/L	/	<0.01	/	/							0.05以下
砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							0.01以下
総水銀	mg/L	/	<0.0005	/	/							0.0005以下
アルキル水銀	mg/L	/	<0.0005	/	/							検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル〔PCB〕	mg/L	/	<0.0005	/	/							検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L	/	<0.001	/	/							0.03以下
テトラクロロエチレン	mg/L	/	<0.001	/	/							0.01以下
ジクロロメタン	mg/L	/	<0.002	/	/							0.02以下
四塩化炭素	mg/L	/	<0.0002	/	/							0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	/	<0.0004	/	/							0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	/	<0.002	/	/							1以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	/	<0.004	/	/							0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	/	<0.1	/	/							1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	/	<0.0006	/	/							0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	/	<0.0002	/	/							0.002以下
チウラム	mg/L	/	<0.0006	/	/							0.006以下
シマジン	mg/L	/	<0.0003	/	/							0.003以下
チオベンカルブ	mg/L	/	<0.002	/	/							0.02以下
ベンゼン	mg/L	/	<0.001	/	/							0.01以下
セレン	mg/L	/	<0.001	/	/							0.01以下
1,4-ジオキサン	mg/L	/	<0.005	/	/							0.05以下
塩化ビニルモノマー	mg/L	/	<0.0002	/	/							0.002以下

○下流側地下水（1期、2期埋立処分場）

[illegible]

○ 吉川埋立処分場(ダイオキシン)

[illegible]

○吉川埋立処分場（放流水）

項 目	単位	令和8年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）										基準
		4月15日	5月12日	6月10日	7月8日							
		5月7日	5月29日	6月26日	7月29日							
水素イオン [pH]	—	7.8	8.1	7.7	7.6							5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 [BOD]	mg/L	<1.0	1.5	<1.0	1.4							60以下
化学的酸素要求量 [COD]	mg/L	2.9	2.7	2.8	2.7							90以下
浮遊物質質量 [SS]	mg/L	<1	<1	<1	<1							60以下
窒素含有量	mg/L	1.3	1.1	1.3	1.2							120以下

[illegible]

