

令和 8 年度 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 9 条の 3 第 6 項に基づく
三木市一般廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理状況公表資料

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 4 号イに基づく資料

○埋め立てた一般廃棄物の種類

施 設 名	埋め立てた廃棄物の種類
1期埋立処分場	終了
2期埋立処分場	一般廃棄物（不燃物）
吉川埋立処分場	

○埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施 設 名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1期埋立処分場	t													0.00
2期埋立処分場	t	83.64	92.08	132.95	66.81	73.71								449.19
吉川埋立処分場	t	0.39	0.00	1.18	27.47	55.07								84.11

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 4 号ロ、ハ、ヘ、ト、チに基づく資料

点検年月日		4月30日	5月30日	6月30日	7月31日	8月29日							
		○：異常なし、×：異常あり											
1期埋立処分場	擁壁（えん堤）	○	○	○	○	○							
	遮水工	○	○	○	○	○							
	調整槽点検結果	○	○	○	○	○							
	浸出液処理設備	○	○	○	○	○							
	防凍措置状況	○	○	○	○	○							
点検年月日		4月30日	5月30日	6月30日	7月31日	8月29日							
		○：異常なし、×：異常あり											
2期埋立処分場	擁壁（えん堤）	○	○	○	○	○							
	遮水工	○	○	○	○	○							
	調整槽点検結果	○	○	○	○	○							
	浸出液処理設備	○	○	○	○	○							
	防凍措置状況	○	○	○	○	○							
点検年月日		4月3日	5月4日	6月2日	7月1日	8月5日							
		○：異常なし、×：異常あり											
吉川埋立処分場	擁壁（えん堤）	○	○	○	○	○							
	遮水工	○	○	○	○	○							
	調整槽点検結果	○	○	○	○	○							
	浸出液処理設備	○	○	○	○	○							
	防凍措置状況	○	○	○	○	○							
(異常がある場合)	1期埋立処分場												
	2期埋立処分場												
	吉川埋立処分場												

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 4 号ホに基づく資料

該当なし

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 4 号リに基づく資料

○埋立容量

測定年月日			
埋立容量	1期埋立処分場	20,000（m ³ ）	※1期残余20,000m ³ は最終覆土量
残余埋立量	2期埋立処分場		※令和 8 年度末現在
	吉川埋立処分場		※令和 8 年度末現在

項目	処分場名	放流水	上流側地下水	下流側地下水
採水場所	1、2期埋立処分場	検水槽	上流側観測井	下流側観測井
	吉川埋立処分場	放流槽	上流側観測井	下流側観測井

○1期・2期埋立処分場（ダイオキシン）

項 目	単位	令和8年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基準 (下水道 放流)
		4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日								
		5月21日	6月12日	7月9日	8月7日	9月9日								
ダイオキシン類（1、2期放流水）	pg-TEQ/L	0.0004	0.0014	0.0015	0.00083	0.00045								1以下
ダイオキシン類（上流地下水）	pg-TEQ/L		0.064											1以下
ダイオキシン類（地下流下水）	pg-TEQ/L		0.065											1以下

○1期、2期埋立処分場（放流水）

項 目	単位	令和8年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）												基準 (下水道 放流)
		4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日								
		5月12日	5月27日	7月16日	8月21日	9月10日								
水温	℃	16.4	21.0	22.8	25.0	28.0								－
水素イオン〔pH〕	－	7.4	7.3	7.1	7.4	7.3								5～9
生物化学的酸素要求量〔BOD〕	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	3.4								600
化学的酸素要求量〔COD〕	mg/L	7.0	6.2	7.3	8.0	15.0								
浮遊物質質量〔SS〕	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1								600
窒素含有量	mg/L	21	18	21	23	45								120以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 （鉱油類含有量）	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1								5以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 （動植物油類含有量）	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1								30以下
フェノール類含有量	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								5以下
銅含有量	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								3以下
亜鉛含有量	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03								2以下
溶解性鉄含有量	mg/L	0.11	0.07	0.16	0.23	0.44								10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.60	0.56	0.86	0.83	2.3								10以下
クロム含有量	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								2以下
磷含有量	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05								32以下
アンモニア、アンモニウム化合物等	mg/L	19	16	18	18	35								380
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003								0.03以下
シアン化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								0.3以下
有機りん化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								0.3以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								0.1以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								0.1以下
ひ素及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								0.05以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								0.005以下
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル〔PCB〕	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								0.3以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								0.1以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								0.2以下
四塩化炭素	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								0.02以下
1.2－ジクロロエタン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								0.04以下
1.1－ジクロロエチレン	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								0.2以下
1.2－ジクロロエチレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								0.4以下
1.1.1－トリクロロエタン	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								3以下
1.1.2－トリクロロエタン	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006								0.06以下
1.3－ジクロロプロペン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								0.02以下
チウラム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006								0.06以下
シマジン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003								0.03以下
チオベンカルブ	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								0.2以下
ベンゼン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								0.1以下
ほう素及びその化合物	mg/L	0.43	0.37	0.40	0.45	0.70								50以下
1.4－ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								0.05以下
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4								15以下
沃素消費量	mg/L	1.2	4.1	<0.5	<0.5	<0.5								220以下
大腸菌群数	個/cm ³	<1	15	<1	<1	<1								

○上流側地下水（1期、2期埋立処分場）

項 目	単位	令和8年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）										基準
		4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日						
		5月12日	5月27日	7月16日	8月21日	9月10日						
電気伝導率	mS/m	15	19	19	23	16						—
塩化物イオン	mg/L	12	10	9.4	8	10						—
カドミウム	mg/L	/	<0.0003	/	/	/						0.01以下
全シアン	mg/L	/	<0.1	/	/	/						検出されないこと
鉛	mg/L	/	0.005	/	/	/						0.01以下
六価クロム	mg/L	/	<0.01	/	/	/						0.05以下
砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						0.01以下
総水銀	mg/L	/	<0.0005	/	/	/						0.0005以下
アルキル水銀	mg/L	/	<0.0005	/	/	/						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル〔PCB〕	mg/L	/	<0.0005	/	/	/						検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L	/	<0.001	/	/	/						0.03以下
テトラクロロエチレン	mg/L	/	<0.001	/	/	/						0.01以下
ジクロロメタン	mg/L	/	<0.002	/	/	/						0.02以下
四塩化炭素	mg/L	/	<0.0002	/	/	/						0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	/	<0.0004	/	/	/						0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	/	<0.002	/	/	/						1以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	/	<0.004	/	/	/						0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	/	<0.1	/	/	/						1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	/	<0.0006	/	/	/						0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	/	<0.0002	/	/	/						0.002以下
チウラム	mg/L	/	<0.0006	/	/	/						0.006以下
シマジン	mg/L	/	<0.0003	/	/	/						0.003以下
チオベンカルブ	mg/L	/	<0.002	/	/	/						0.02以下
ベンゼン	mg/L	/	<0.001	/	/	/						0.01以下
セレン	mg/L	/	<0.001	/	/	/						0.01以下
1,4-ジオキサン	mg/L	/	<0.005	/	/	/						0.05以下
塩化ビニルモノマー	mg/L	/	<0.0002	/	/	/						0.002以下

○下流側地下水（1期、2期埋立処分場）

項 目	単位	令和8年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）										基準
		4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日						
		5月12日	5月27日	7月16日	8月21日	9月10日						
電気伝導率	mS/m	29	30	29	27	25						—
塩化物イオン	mg/L	100	130	100	74	100						—
カドミウム	mg/L	/	<0.0003	/	/	/						0.01以下
全シアン	mg/L	/	<0.1	/	/	/						検出されないこと
鉛	mg/L	/	<0.002	/	/	/						0.01以下
六価クロム	mg/L	/	<0.01	/	/	/						0.05以下
砒素	mg/L	0.009	0.014	0.014	0.013	0.004						0.01以下
総水銀	mg/L	/	<0.0005	/	/	/						0.0005以下
アルキル水銀	mg/L	/	<0.0005	/	/	/						検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル [P C B]	mg/L	/	<0.0005	/	/	/						検出されないこと
トリクロロエチレン	mg/L	/	<0.001	/	/	/						0.03以下
テトラクロロエチレン	mg/L	/	<0.001	/	/	/						0.01以下
ジクロロメタン	mg/L	/	<0.002	/	/	/						0.02以下
四塩化炭素	mg/L	/	<0.0002	/	/	/						0.002以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	/	<0.0004	/	/	/						0.004以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	/	<0.002	/	/	/						1以下
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	/	<0.004	/	/	/						0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	/	<0.1	/	/	/						1以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	/	<0.0006	/	/	/						0.006以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	/	<0.0002	/	/	/						0.002以下
チウラム	mg/L	/	<0.0006	/	/	/						0.006以下
シマジン	mg/L	/	<0.0003	/	/	/						0.003以下
チオベンカルブ	mg/L	/	<0.002	/	/	/						0.02以下
ベンゼン	mg/L	/	<0.001	/	/	/						0.01以下
セレン	mg/L	/	<0.001	/	/	/						0.01以下
1,4-ジオキサン	mg/L	/	<0.005	/	/	/						0.05以下
塩化ビニルモノマー	mg/L	/	<0.0002	/	/	/						0.002以下

○ 吉川埋立処分場(ダイオキシン)

[illegible]

○吉川埋立処分場（放流水）

項 目	単位	令和8年度（上段：採取年月日、下段：結果が得られた年月日）											基準
		4月15日	5月12日	6月10日	7月8日	8月5日							
		5月7日	5月29日	6月26日	7月29日	8月26日							
水素イオン [pH]	—	7.8	8.1	7.7	7.6	7.8							5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 [BOD]	mg/L	<1.0	1.5	<1.0	1.4	4.1							60以下
化学的酸素要求量 [COD]	mg/L	2.9	2.7	2.8	2.7	2.6							90以下
浮遊物質 量 [SS]	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1							60以下
窒素含有量	mg/L	1.3	1.1	1.3	1.2	1.5							120以下

[illegible]

