

# 消火栓ボックス点検票

自治会

点検年月日 : 年 月 日

点検項目		設置場所												
外観点検	破損や腐食が著しい													
	破損等により扉の開閉ができない													
	扉が無い、扉のちょうつがいが壊れている													
収納物品の点検	筒先(1)	筒先が無い												
		変形している												
		爪が動かない												
		パッキンにヒビ割れがある												
		パッキンが無い												
	スタンドパイプ(1)	スタンドパイプが無い												
		変形している												
		爪が動かない												
		パッキンにヒビ割れがある												
		パッキンが無い												
	キーハンドル(1)	キーハンドルが無い												
		アームが無い(アーム分離型の場合)												
	ホース(2)	ホースが無い												
		メス金具の爪が動かない												
		オス金具部がスライドしない												
		金具が変形している												
		パッキンにヒビ割れがある												
		パッキンが無い												
		ホースの内側のゴムにヒビ割れがある												



収納状況



筒先


スタンドパイプ

キーハンドル

ホース

オス金具

メス金具



パッキン

爪