

三木市次期ごみ処理施設整備・運営事業 募集要項(第一部)の質問回答に関する追加質問に対する回答

	該当する書類	質問事項	頁						質問内容	回答
				章	節	項	目	細目		
1	募集要項(第一部)に関する意見・質問に対する回答【入札説明書】	対価の算定方法 運営業務	2/3	No.13					【入札説明書回答No.13】の回答に関して「No.13に…」については「No.12に…」との理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	募集要項(第一部)に関する意見・質問に対する回答【要求水準書】	気象条件	1/15	No.7					【要求水準書回答No.7】に関し、要求水準書 第1章 1.10.1.2 気象条件においては6～8月と定義されていますが、電力会社の従量料金の支払いにおいては、夏季は7～9月と定義されています。運営費根拠の分かりやすさのため、電力会社の定義に則し、夏季は7～9月としてもよろしいでしょうか。 なお、外気温については過去5年間の気象庁データ(気象庁HPより貴市の2021～2025年のデータを用いて算出)をもとに、以下のとおりになります。 夏季(7～9月) : 昼29℃、夜25℃ 中間季(3～6月、10～11月): 昼18℃、夜14℃ 冬季(12～2月) : 昼 7℃、夜 4℃	提案を可とします。
3	募集要項(第一部)に関する意見・質問に対する回答【要求水準書】	契約不適合確認の基準	4/15	No.29					【要求水準書回答No.29】と同様に、搬入ごみにおける可燃物中の元素組成に関して事業者提案値と、実際の元素組成に差がある場合は、薬品使用量に大きな影響があるため、ごみ処理に関する変動費単価等も協議の対象になると考えてよろしいでしょうか。	変動費単価等を協議対象とすることが合理的と判断した場合は、協議対象とします。そのため、提案時に想定する元素組成は根拠も明確にしてください。
4	募集要項(第一部)に関する意見・質問に対する回答【要求水準書】	給水設備	8/15	No.44					【要求水準書回答No.44】に関し、添付資料【No.98】低区・高区受水槽関連図面では、75A量水器の図面が提示されています。引込管口径はφ100mmではなく、φ75mmとして上水使用量の計算を実施してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	募集要項(第一部)に関する意見・質問に対する回答【要求水準書】	一時保管ヤード	8/15	No.66					【要求水準書回答No.66】に関し、金属類・自転車、電気製品及び処理不適物を選別した後の木くず・缶類は一時保管ヤードに保管するとありますが(要求水準書P.228)、屋根掛けのみでの保管としてよろしいでしょうか。 また、これらの保管場所の一部は作業性を考慮して工場棟(屋根掛けのみ)に設けてもよろしいでしょうか。	前者・後者とも、廃棄物処理法に適合することを前提に、屋根掛けのみでの保管を可とします。
6	募集要項(第一部)に関する意見・質問に対する回答【要求水準書】	運転員関係諸室	9/15	No.69					【要求水準書回答No.69】に関し、仮眠室以外の室についても要求水準書を下回らないことを前提に、休憩室と湯沸し室とを兼用とするなど、室の兼用は可能でしょうか。	提案を可とします。